

Konformitätserklärung Nr. EWB60069-01T1

Prüfung der Übergangsgüte:

Nach ISO/IEC 11801 Edition 2.2, (90m)
2 Konnektor Permanent Link Klasse EA

Prüfling:

Komponente 1:	AMJ-S Modul Cat.6A
Komponente 2:	AMJ-S Modul Cat.6A
Installationskabel:	Leoni S/FTP 4x2xAWG23/1 C7 LSZH Leoni-Artikelnr.: LKD7KS701330000 L03114A0047


Resultat:

Der Prüfling erfüllt die Grenzwerte der Normen ISO/IEC 11801 Edition 2.2, 2 Konnektor Permanent Link Klasse EA
Diese Erklärung verweist auf den ausführlichen Prüfbericht Nr. EWB60069-01T1 vom 30.05.2016

Prüflabor:

Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Lerchenstraße 35
71144 Steinenbronn / Germany
Telefon: +497157/125 - 5284 Fax: +497157/125 -
daniel.lehmann@telegaertner.com

Prüfer:


Daniel Lehmann
Ausführender
Steinenbronn, den 30.05.2016


Ralph Stoll
Leiter Labor

Produkte:

AMJ-S Modul Cat.6A

J00029M2000	ELTROPA net-works (mc-S/VE12)
J00029M2110	ELTROPA net-works (mc-S/VE24)
L03114A0047	ELTROPA net-works 10000 SX Datenkommunikationskabel Cat.7, 1000 MHz